



维护保养说明手册

DZS系列制动器  
维护保养手册



NINGBO XINDA ELEVATOR ACCESSORIES FACTORY

编号 NO: J0080031  
版本 Version: Ae02  
2017.6.21

目录

1 使用要则	1
1.1 符号说明	1
1.2 维护保养操作前的注意事项	1
2 制动结构	2
3 制动器的维护保养	2
3.1 制动器的维护保养周期	2
3.2 制动器的检测和维护	3
3.2.1 拆卸制动臂组件	3
3.2.2 拆卸制动器配件	4
3.2.3 电磁铁内部检测和维护	4
3.3 制动相关部件的检查和维修	6
3.3.1 制动臂	6
3.3.2 制动片和制动轮毂表面的碳化物的清理	6
3.3.3 闸瓦的更换	7
4 制动机构的调试	8
4.1 制动机构的说明	8
4.2 手动松开装置	8
4.3 制动机构的调试	9
4.3.1 闸瓦与制动轮毂间的制动间隙调节	9
4.3.2 制动力矩的调节	9
4.3.3 制动间隙的调节	9
5 制动机构常见故障及排除方法	10

## 1 使用要则

十分感谢您选用我公司的产品。为保证电梯能安全、可靠、高质量地运行，电梯工作人员必须经过专门培训，熟悉本产品的安装、调试和使用，并对电梯的构造有充分的了解。安装、调试、验收、使用、保养和维修不仅应遵照本手册的规定，而且也应遵守 GB7588 《电梯制造与安装安全规范》。凡在安装、调试、验收、使用、修理和维护保养中，任何因处理不当或违反上述规定引起的任何人身或设备事故，制造厂将不承担任何责任。为保证制动器的正确使用与维护，请先仔细阅读本维护保养手册。

本手册适用于 DZS165 和 DZS200 两种型号制动器。使用该系列制动器的无齿曳引机制动部分结构相似，制动器的维保要求也一致，可按本手册对制动部分进行维护保养。

本手册若有改版或产品有所更改恕不另行通知，请随时与厂家联系获得最新版本。

### 1.1 符号说明

本手册按提示作用采用了以下四种符号：



必须有足够的警戒措施，否则有可能造成重大人身伤害（甚至危及生命）或设备严重损坏。



必须有足够的预防措施，否则有可能造成人身伤害（不至于死亡）或设备损坏。但当外部条件发生变化而预防措施没有作相应变更时，也可能造成严重人身伤害（甚至危及生命）或设备严重损坏。



必须在检查、操作上引起相当的注意，否则可能引起人身伤害或设备损坏。



相关知识的提示。

### 1.2 维护保养操作前的注意事项


在对制动器进行任何维保操作前，应由专业有资质人员对电梯进行相应的安全防护操作，确保在对制动器进行维保操作时，操作人员和电梯始终处于安全状态。

在对制动器进行维保操作之前，应注意如下事项：



- 将空载轿厢停于井道顶层；
- 对重置于井道底部，并完全压实缓冲器，使空载轿厢不再移动，各层门全部关闭，设置防止人员进入标志；
- 切断电源。

2 制动结构



1	制动棘轮螺母	8	抱闸微动开关	15	制动回座调节螺栓
2	曳引轮 (制动的)	9	抱闸微动开关调节螺栓	16	序 15 的锁紧螺母
3	制动碟	10	序 9 的锁紧螺母	17	松闸杆
4	制动弹簧调节螺栓	11	电磁铁	18	制动片
5	制动弹簧	12	制动器接触套	19	闸瓦
6	弹簧标尺	13	松闸手柄	20	闸瓦销轴
7	序 4 的锁紧螺母	14	电磁铁顶杆	21	闸瓦定位螺栓

图 1 制动器结构示意图

### 3 制动器的维护保养

#### 3.1 制动器的维护保养周期

制动器的维护保养间隔时间为 12 个月，如使用环境恶劣（潮湿、腐蚀及高温等）应根据现场情况缩短周期；制动器必须进行周期检查，间隔时间为 1 个月，基本检查项目内容如下：

- 1) 手动松闸杆的灵活程度；
- 2) 各涂红漆处有无松动；

- 3) 各表面的生锈情况;
- 4) 制动力矩是否足够;
- 5) 制动轮毂表面是否有黑色碳化物;
- 6) 制动片厚度是否小于 3mm;
- 7) 柱塞的灵活程度 (见 3.2.1);
- 8) 柱塞头部顶杆有无松动。



- 当制动器每工作 80 万次或 1 年后, 应及时更换制动器内部两端的减震垫, 并检查内部零件及密封状况是否完好, 如有密封圈损坏应及时更换。
- 如曳引机超过 6 个月不使用且存放在潮湿的环境, 则在使用前也应检查制动器内部是否生锈, 若生锈应更换相关零件。

### 3.2 制动器的检测和维护

#### 3.2.1 拆卸制动臂组件




图 2 拆卸制动臂组件示意图

- 步骤 1: 在制动臂上卸除开关连接板。
- 步骤 2: 完全松脱制动弹簧调节螺栓。
- 步骤 3: 卸除关联件, 旋转平置制动臂组件。



图 3 柱塞的灵活度检查



拆卸制动臂组件后可对柱塞的灵活程度进行检查。检查方法如图 3 所示, 用手向内推动顶杆, 放手后顶杆在弹簧的作用下重新弹出。检查在推动和弹出的过程中是否顺畅无卡顿, 如不顺畅, 需将制动器拆开检修。

3.2.2 拆卸制动器配件




图 4 制动器及配件示意图

步骤 1: 使用卡钳取下挡圈, 垫圈及弹簧。

步骤 2: 卸除端盖上的螺钉。

步骤 3: 压下手柄将端盖顶出并取下。

步骤 4: 取出柱塞组件。

步骤 5: 使用卡钳取下挡圈, 取下松闸杆。

3.2.3 电磁铁内部检测和维护



图 5 柱塞组件

图 6 清理制动器内部

步骤 1: 检查缓冲垫是否完整, 若损坏须进行更换。

步骤 2: 检查柱塞表面油污, 将表面擦拭干净; 同时需清理制动器内部 (图 6)。







图 7 柱塞磨损位置示意图

图 8 径向磨损示意图

- 步骤 3:**
- a 检查柱塞头部 (图 7) 磨损划痕情况, 距端面 15mm 的圆周表面内磨损达 70% 以上, 须更换柱塞;
  - b 检查柱塞径向磨损 (图 8), 最大允许磨损深度为 0.5mm, 且磨损范围在圆周表面不超过 180 度; 若磨损超过 0.5mm, 须更换柱塞;
  - c 检查顶杆 (图 8) 径向磨损, 最大允许磨损深度为 0.3mm, 若磨损超过 0.3mm, 须更换柱塞组件;
  - d 柱塞及顶杆表面有未达到更换要求的磨损划痕, 用砂纸修光且不得有台阶感。



图 8 柱塞端部磨损示意图

- 步骤 4:** 检查柱塞端部因与松闸杆接触而产生的划痕情况 (如图 8 所示), 划痕若高出平面, 须修磨平整。




图 9 柱塞顶杆

图 10 胶水溢出示意图

- 步骤 5:** 检查柱塞顶杆松动情况, 若松动, 则旋下顶杆后, 在其螺纹及螺孔上涂 Permatex 680 胶。胶水用量以旋回顶杆后, 胶水最终溢出为准 (见图 10 红线圈内)。最后擦去溢



图 11 松闸杆上的密封圈




图 12 柱塞润滑脂涂抹位置

**步骤 6:** 检查松闸杆两密封圈 (图 11) 磨损情况, 若磨损或老化请更换。

**步骤 7:** 完成以上步骤后, 在装回前柱塞头部圆周 (图 12 中 30mm 范围) 与顶杆 (图 12 中 15mm 范围) 均匀涂少许润滑脂, 可用二硫化钼或锂基脂, 注意涂抹薄薄一层 (厚约 0.05mm) 即可。



制动器内部维护完毕后, 请按拆卸逆序装配。

### 3.3 制动相关部件的检查和维修

#### 3.3.1 制动臂

按 3.2.1 方法拆卸制动臂组件后, 分别转动两侧制动臂, 检查两销轴灵活程度, 注意在销轴注油孔添加润滑脂。




制动臂销轴无注油孔的机型, 注意检查其灵活程度, 若存在灵活程度不够, 需将销轴拆下, 对销轴以及机座和制动臂上的销轴孔除锈并涂适量润滑脂。

#### 3.3.2 制动片和制动轮毂表面的碳化物的清理



- 无齿曳引机经过长时间运行后, 有可能因制动片与制动轮毂的长期摩擦, 制动片表面发生碳化, 造成制动片与制动轮毂的表面有黑色碳化物的存留现象, 从而可能影响曳引机的制动力矩降低。如果有以上现象, 应及时对制动片与制动轮毂进行清理维护。
- 对碳化件进行清理前, 必须将电梯停止运行以免发生意外。



**步骤 1:** 将一侧制动弹簧调节螺栓继续旋进 1~1.5 圈, 增加曳引机在单侧制动状态下的可靠性。

**步骤 2:** 将对侧的制动弹簧调节螺栓完全松




图 13 碳化物的清理

- 步骤 2: 将对侧的制动弹簧调节螺栓完全松开。
- 步骤 3: 将制动臂组件旋转平置。
- 步骤 4: 使用砂纸将制动片及制动轮毂表面上的黑色碳化物清理干净。  
若制动片已有磨损(制动片厚度小于 3mm 时应按本文 3.3.3 条进行闸瓦的更换)。
- 步骤 5: 将清理好的制动臂组件恢复清理前的安装状态, 并按本文 4.3.3 条“制动间隙的调节”步骤进行调试。
- 步骤 6: 重复以上步骤对另一侧的制动片及制动轮毂表面进行清理。

### 3.3.3 闸瓦的更换



- 制动片的初始安装厚度是 6mm。当制动片因故损坏或其厚度小于 3mm、在正常运行时不能抱紧制动轮缘时, 必须更换制动片以保证电梯的安全运行。
- 在更换闸瓦前, 必须停止曳引机的运行。



- 步骤 1: 完全松脱制动弹簧调节螺栓。
- 步骤 2: 旋转平置制动臂组件。
- 步骤 3: 松开闸瓦定位螺栓。
- 步骤 4: 拆除闸瓦销轴挡圈, 取出闸瓦销轴, 更换新的闸瓦, 如有需要, 可同时对制动轮毂表面进行清理。
- 步骤 5: 将制动臂组件恢复正常安装状态, 并按本文 4.3 条内容完成制动机构调试。



图 14 闸瓦的更换

### 4 制动机构的调试

#### 4.1 制动机构的说明



**抱闸：**当电梯轿厢平层、电梯断电或故障检修时，电磁铁处于断电状态，制动臂在制动弹簧的作用下带动闸瓦抱紧曳引轮的制动轮毂，制动片与制动轮毂摩擦使曳引轮制动。

**正常松闸：**当曳引轮准备或正在旋转时，电磁铁的电磁线圈通电，电磁铁推杆在电磁力的作用下向外动作，克服制动弹簧的压紧力，将制动臂向外顶开，使制动片松开曳引轮的制动轮毂。

**手动松闸：**在安装、检修状态时，欲使曳引机解除抱闸状态，可将松闸杆插入电磁铁后部的松闸杆插孔中，向下压松闸杆，即可克服制动弹簧的压紧力将制动臂向外顶开，达到手动松闸的目的。



- 抱闸微动开关的作用是判定制动机构的工作状态是处在松闸状态还是制动状态。应将该开关的端子接到电动机的控制回路中。由于该开关采用的是安全开关，因此在用户需要时，可将制动器作为上行超速保护构件的一部份。

#### 4.2 手动松闸装置




图 15 制动器松闸装置

手动松闸的操作方法：

- 步骤 1：从机房的指定位置上取下松闸手柄；
- 步骤 2：将松闸手柄放入到松闸杆的孔中；
- 步骤 3：通过向下按压松闸手柄来打开抱闸；
- 步骤 4：操作完成后须将松闸手柄取下，并挂回到机房指定位置上。



- 手动松闸操作时，会使轿厢产生移动。不正确的操作可能会造成严重的人员伤害或设备受损。
- 电梯正常运行时，松闸手柄不能留在松闸杆的孔中，务必保证将松闸手柄挂在机房指定位置上。

紧急救援时，手动盘车的操作方法见各型号曳引机相关使用说明书，如图 16 和图 17 所示。



图 16 WYJ250 紧急救援手轮使用说明

图 17 WTYF250 紧急救援手轮使用说明

### 4.3 制动机构的调试

完成制动器的检测和维护保养后，需对制动机构进行调试，确保制动力矩和制动间隙大小合适，从而保证电梯正常运行。

#### 4.3.1 闸瓦与制动轮毂间的制动间隙调节



- 将空轿厢置于最低层，短接电动机三接线端子，手动松闸。此时空轿厢会非常缓慢地上行，按本文 4.3.3 条进行调节。调好一边后可再进行另一边调节。
- 制动间隙的大小直接影响到抱闸噪声、振动的大小和抱闸打开的可靠性。应予以仔细、及时地调节。当间隙大于 0.2mm 或制动时噪音显著增加时应予以调节。

#### 4.3.2 制动力矩的调节



- 曳引机出厂时已将制动器调节至制动力矩约为  $2 \times 1.25$  倍额定转矩。一般情况下用户不需重新调节，当用户有需要时，可作微小调节。在重新更换闸瓦后，应对制动力矩重新调节。
- 制动力矩调节过小，固然不能满足制动的需要，但过大将有可能使抱闸不能打开，特别是电压波动，运行温度较高时。同时过大的制动力矩在紧急制动时产生的过大减速度也不满足 GB7588 要求。
- 用户可根据需要，对轿厢、对重的质量和制动时的减速度要求作适当调整。
- 在出厂时，制造厂整定的制动力矩和允许最大制动力矩见相应型号曳引机的使用说明书。

## 4.3.3 制动间隙的调整




图 18 制动间隙调节

- 步骤 1: 调节制动弹簧调节螺栓, 使制动弹簧处于即将压缩的临界点, 记下尺寸 A。
- 步骤 2: 按相应型号曳引机使用说明书中提供的尺寸 B(B 为出厂设定值), 旋入制动弹簧调节螺栓, 然后旋紧制动弹簧调节螺栓的锁紧螺母。
- 步骤 3: 调匀闸瓦制动间隙并锁紧定位螺栓。
- 步骤 4: 调节制动间隙调节螺栓, 最佳位置为: 曳引机在不大于检修速度运行状态下, 电磁铁推杆顶开制动臂时, 制动片与制动轮毂间无摩擦或仅有极微小的摩擦, 或用塞尺测量闸瓦与制动轮的间隙为  $0.07 \sim 0.15\text{mm}$ 。
- 步骤 5: 旋紧制动间隙调节螺栓的锁紧螺母。
- 步骤 6: 调节抱闸微动开关调节螺栓, 使电磁铁通电时, 此调节螺栓能触发电磁铁微动开关的有效动作。
- 步骤 7: 旋紧抱闸微动开关调节螺栓的锁紧螺母。



- 如果制动器不能完全打开, 运行时不仅可使制动片过热而降低制动力矩, 甚至碳化剥离, 而且可能使电机处在过负荷状态, 使电机额外发热而保护电路动作, 导致非正常运行, 甚至造成损坏。
- 制动片和制动轮毂上不得粘有些许油或油脂, 特别在加油脂后, 应用干净汽油或浓度  $\geq 75\%$  的医用酒精擦拭干净, 并在汽油或酒精完全挥发后才能重新开机。
- 注意轿厢运行是否已接近极限位置, 若已接近, 应停止调节工作。将轿厢往反方向运行, 再继续进行调节。

## 5 制动机构常见故障及排除方法



- 发生表 1 所述故障现象应及时停止运行电梯, 检查并排除故障后方可恢复运行电梯。

表 1

故障现象	故障原因	故障排除
制动力矩不足	1 制动弹簧压力不足	1 检查制动弹簧压缩尺寸
	2 制动轮毂有油脂或污物	2 予以清理
	3 制动片磨损过度	3 更换闸瓦

		60%额定电压)
	7 制动弹簧压力过大	7 按要求设定制动弹簧压力
制动器释放迟后	1 制动间隙过大	1 检查和调节制动间隙
	2 续流回路损坏	2 检查续流回路有无损坏
制动器不能制动、制动迟后、柱塞动作不灵活	1 开关断开后，线圈残留电压太高。	1 检查线圈残留电压，续流回路有无损坏
	2 电磁铁柱塞动作迟缓	2 拆解制动器检查迟缓的原因
	3 制动弹簧压力不足	3 检查制动弹簧压缩尺寸
	4 制动片过度磨损	4 更换制动闸瓦
制动器制动和释放时噪音过大	1 制动间隙过大	1 检查和调整制动间隙
	2 缓冲垫损坏	2 更换缓冲垫



DZS系列制动器  
维护保养手册

- 地址:浙江省宁波市东吴镇  
Add:DongWu Town,NingBo.China
- 邮编 P.C:315113
- 电话 TEL: +86-0574-88489608    +86-0574-88489008
- 传真 FAX: +86-0574-88489356    +86-0574-88489056
- 主页: <http://www.nbx.com>
- E-mail: Home\_market@xinda-group.com  
Nbxinda@mail.nbptt.zj.cn